



AJUNTAMENT  
DE  
PALAU SAVERDERA  
(Girona)

AJUNTAMENT DE PALAU SAVERDERA  
REGISTRE DE SORTIDES

N.º.....401.....

Data.....27-03-01.....

N.º ——— URPASA

El Tècnic Municipal en data vint de març de dos mil u, en relació a la seva sol·licitud per a una llicència d'obres va emetre el següent informe:

“ [REDACTED] arquitecte, donant compliment a la sol·licitud d'informe per a la construcció d'habitatges en la parcel·la del carrer Holanda, presentada per Urbanitzacions de Palau S.A., segons document amb Registre d'entrades núm. 493, de data 27/02/2001,

INFORMA:

- Que l'edificació es sobrepassa a l'alçada màxima permesa.
- Que les escales d'accés a la finca s'haurien de separar un mínim de 3,00 metres dels veïns.
- Que és necessària la sol·licitud de llicència d'activitats del parking.
- Que falta justificar els serveis i escomeses de la urbanització.
- Que falta detalls de la tanca de la parcel·la.
- Que falta secció dels límits de la parcel·la on es vegi clarament el moviment de terres que es realitza i la construcció dels murs de contenció necessaris.
- Que és necessària la sol·licitud d'una llicència d'activitats per a la piscina.
- Que falta justificar el compliment de l'article 25 de les Normes Subsidiàries.
- Que per la concessió de llicència d'obres s'ha d'aportar el projecte de seguretat i salut, així com l'assumeix de direcció d'obra de l'arquitecte tècnic i coordinació de seguretat i salut.
- Que s'hauria de justificar el compliment de la normativa vigent de instal·lació de telecomunicacions.
- Que s'hauria de justificar el compliment de l'alçada mínima de la planta habitatge del sotacobert.
- Que falta la presentació del programa de control i qualitat de l'obra.
- Que falta la presentació del full estadístic de l'edificació i habitatge.

RECOMANA:

- Deixar sobre la taula l'expedient fins que no es complementi el projecte presentat.”

La qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i als efectes oportuns, alhora que us fem avinent que segons l'article 71.1 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú té un termini de deu dies a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació per aportar la documentació sol·licitada i poder continuar amb la





AJUNTAMENT  
DE  
PALAU SAVERDERA  
(Girona)

N.º \_\_\_\_\_ tramitació de l'expedient. En cas contrari es tindrà per desistida la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 42.

  
  
Na Cristina Pou i Molinet  
Secretària-Interventora de  
l'Ajuntament de Palau-saverdera

Palau-saverdera, a 22 de març de 2001

