



AJUNTAMENT  
DE  
PALAU SAVERDERA  
(Girona)

APROVAT  
29 JUL 2004  
PLE ORDINARI

Atès l'informe de l'arquitecte municipal, Joan Antoni Rodeja Roca, de data 13 de juliol de 2.004, el qual es transcriu literalment a continuació :

N.º "Joan Antoni Rodeja Roca, Arquitecte Municipal, vista la sol·licitud d'informe de les obres derivades de la ubicació d'un transformador elèctric a la Urbanització Mas Isac, presentada pel senyor XXXXXXXXXX en nom i representació d'URPASA, el dia 13 de juliol de 2004, amb número de Registre d'Entrades 1556,  
INFORMA :

- Que les obres de reposició en el tram afectat per la línia elèctrica que subministra l'edifici SUN VILLAGE, es compona de vorades, de paviment de formigó, de paviment de panot i de paviment asfàltic.
- Que falta per col·locar les vorades de l'encreuament del vial d'accés a la urbanització, les quals s'hauran de substituir per peces noves.
- Que falta pavimentar amb panot i col·locar un registre per la xarxa telefònica en la part de vorera que connecta amb l'edifici SUN VILLAGE.
- Que la part de rasa que s'ha de reposar amb asfalt falta rebaixar el formigó col·locat i col·locar una capa d'asfalt d'un gruix mínim de 4 centímetres.
- Que la resta d'obres es troben executades amb el mateix nivell de qualitat que la resta de la urbanització".

Es per l'anterior que l'Alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords :

Primer.- Ratificar l'informe realitzat per l'arquitecte municipal, Joan Antoni Rodeja Roca.

Segon.- Enviar trasllat dels presents acords als interessats.

Narcís Deusedas i Berta  
L'Alcalde-president de la Corporació

A Palau-saverdera, el 26 de juliol de 2.004.